

CLIENTE: Associação Brasileira de Esperança e Vida – CREDEQ -Aparecida De Goiânia

Quantitativos (prestação de serviços continuados em equipamentos, instalações e demais componentes dos sistemas de ar condicionado, exaustão mecânica e refrigeração comercial do CREDEQ - Unidade Aparecida de Goiânia).

ANEXO I: PLANILHA DE QUANTITATIVO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO

ÁREA / NÚCLEO: AMBULATÓRIOS

ITEM	ÁREA/ NÚCLEO	LOCALIZAÇÃO ESPECÍFICA		CASSETE	DESCRIÇÃO			MARCA	MODELO	CAPAC. (BTU/H)	CAPAC. (T.R.)
		PRÉDIO	NOME DA SALA		PISO - TETO	HI WALL					
1	AMBULATÓRIO ADULTO	ADMINISTRAÇÃO PAVTO. TÉRREO	RECEPÇÃO (SALA DE ESPERA)	VRF				LG	EVAP. ARNU12GTRC2	12.300	1,03
2	AMBULATÓRIO ADULTO	ADMINISTRAÇÃO PAVTO. TÉRREO	RECEPÇÃO (SALA DE ESPERA)	VRF				LG	EVAP. ARNU12GTRC2	12.300	1,03
3	AMBULATÓRIO ADULTO	ADMINISTRAÇÃO PAVTO. TÉRREO	RECEPÇÃO (SALA DE ESPERA)	VRF				LG	EVAP. ARNU12GTRC2	12.300	1,03
4	AMBULATÓRIO ADULTO	ADMINISTRAÇÃO PAVTO. TÉRREO	RECEPÇÃO (SALA DE ESPERA)	VRF				LG	EVAP. ARNU12GTRC2	12.300	1,03
5	AMBULATÓRIO ADULTO	ADMINISTRAÇÃO PAVTO. TÉRREO	S.A.M.E. (arquivos deslizantes)					LG	EVAP. ARNU12GSEL2	12.300	1,03
6	AMBULATÓRIO ADULTO	ADMINISTRAÇÃO PAVTO. TÉRREO	TERAPIA OCUPACIONAL - 03/ SALA DE PALESTRAS		VRF			LG	EVAP. URNV36GUKA2	36.200	3,02
7	AMBULATÓRIO ADULTO	ADMINISTRAÇÃO PAVTO. TÉRREO	TERAPIA OCUPACIONAL - 02/ SALA DE PALESTRAS			VRF		LG	EVAP. ARNU18GSS12	19.100	1,59
8	AMBULATÓRIO ADULTO	ADMINISTRAÇÃO PAVTO. TÉRREO	TERAPIA OCUPACIONAL - 01/ SALA DE PALESTRAS			VRF		LG	EVAP. ARNU18GSS12	19.100	1,59
9	AMBULATÓRIO ADULTO	ADMINISTRAÇÃO PAVTO. TÉRREO	SALA MULTITUSO			VRF		LG	EVAP. ARNU09GSEL2	9.000	0,75
10	AMBULATÓRIO ADULTO	ADMINISTRAÇÃO PAVTO. TÉRREO	SERVIÇO SOCIAL - 01			VRF		LG	EVAP. ARNU07GSEL2	7.500	0,63
11	AMBULATÓRIO ADULTO	ADMINISTRAÇÃO PAVTO. TÉRREO	SERVIÇO SOCIAL - 02			VRF		LG	EVAP. ARNU07GSEL2	7.500	0,63

12	AMBULATORIO ADULTO	ADMINISTRAÇÃO PAVTO. TÉRREO	CONSULTÓRIO CLÍNICO			VRF	LG	EVAP. ARNU09GSEL2	9.000	0,75
13	AMBULATORIO ADULTO	ADMINISTRAÇÃO PAVTO. TÉRREO	CONSULTÓRIO PSQUIATRIA			VRF	LG	EVAP. ARNU09GSEL2	9.000	0,75
14	AMBULATORIO ADULTO	ADMINISTRAÇÃO PAVTO. TÉRREO	PSICOLOGIA - 01			VRF	LG	EVAP. ARNU09GSEL2	9.000	0,75
15	AMBULATORIO ADULTO	ADMINISTRAÇÃO PAVTO. TÉRREO	PSICOLOGIA - 02			VRF	LG	EVAP. ARNU09GSEL2	9.000	0,75
16	AMBULATORIO ADULTO	ADMINISTRAÇÃO PAVTO. TÉRREO	CONSULTÓRIO			VRF	LG	EVAP. ARNU09GSEL2	9.000	0,75
17	AMBULATORIO ADULTO	ADMINISTRAÇÃO PAVTO. TÉRREO	CONSULTÓRIO CLINICO			VRF	LG	EVAP. ARNU09GSEL2	9.000	0,75
										0,00
17	<<< TOTAL DE EQUIPOTOS.	<<< AMBULATORIO ADULTO (TOTAL)	>>>	CAPACIDADE TOTAL (BTU/H)	>>>	213.900	CAPACIDADE TOTAL (T.R.)	>>>	17,83	
ITEM	ÁREA/ NÚCLEO	LOCALIZAÇÃO	LOCALIZAÇÃO ESPECÍFICA	CASSETE	DESCRIÇÃO		MARCA	MODELO	CAPAC. (BTU/H)	CAPAC. (T.R.)
		PRÉDIO	NOME DA SALA		PISO - TETO	HI WALL				
1	AMBUL. INFANTO - JUVENIL	ADMINISTRAÇÃO PAVTO. TÉRREO	RECEPÇÃO (SALA DE ESPERA)	VRF			LG	EVAP. ARNU12GTRC2	12.300	1,03
2	AMBUL. INFANTO - JUVENIL	ADMINISTRAÇÃO PAVTO. TÉRREO	RECEPÇÃO (SALA DE ESPERA)	VRF			LG	EVAP. ARNU12GTRC2	12.300	1,03
3	AMBUL. INFANTO - JUVENIL	ADMINISTRAÇÃO PAVTO. TÉRREO	RECEPÇÃO (SALA DE ESPERA)	VRF			LG	EVAP. ARNU12GTRC2	12.300	1,03
4	AMBUL. INFANTO - JUVENIL	ADMINISTRAÇÃO PAVTO. TÉRREO	RECEPÇÃO (SALA DE ESPERA)	VRF			LG	EVAP. ARNU12GTRC2	12.300	1,03
5	AMBUL. INFANTO - JUVENIL	ADMINISTRAÇÃO PAVTO. TÉRREO	SERVIÇO SOCIAL - 01				LG	EVAP. ARNU07GSEL2	7.500	0,63
6	AMBUL. INFANTO - JUVENIL	ADMINISTRAÇÃO PAVTO. TÉRREO	SERVIÇO SOCIAL - 02				LG	EVAP. ARNU07GSEL2	7.500	0,63
7	AMBUL. INFANTO - JUVENIL	ADMINISTRAÇÃO PAVTO. TÉRREO	SALA MULTIFUNDO				LG	EVAP. ARNU09GSEL2	9.000	0,75
8	AMBUL. INFANTO - JUVENIL	ADMINISTRAÇÃO PAVTO. TÉRREO	TERAPIA OCUPACIONAL - 01				LG	EVAP. ARNU18GSEL2	19.100	1,59
9	AMBUL. INFANTO - JUVENIL	ADMINISTRAÇÃO PAVTO. TÉRREO	TERAPIA OCUPACIONAL - 02				LG	EVAP. ARNU18GSEL2	19.100	1,59
10	AMBUL. INFANTO - JUVENIL	ADMINISTRAÇÃO PAVTO. TÉRREO	TERAPIA OCUPACIONAL - 03		VRF		LG	EVAP. URNV36GUKAZ	36.200	3,02

11	AMBUL. INFANTO - JUVENIL	ADMINISTRAÇÃO PAVTO. TÉRREO	S.A.M.E. (arquivos desilzantes)			VRF	LG	EVAP. ARNU12GSEL2	12.300	1,03	
12	AMBUL. INFANTO - JUVENIL	ADMINISTRAÇÃO PAVTO. TÉRREO	PSICOLOGIA - 01			VRF	LG	EVAP. ARNU09GSEL2	9.000	0,75	
13	AMBUL. INFANTO - JUVENIL	ADMINISTRAÇÃO PAVTO. TÉRREO	PSICOLOGIA - 02			VRF	LG	EVAP. ARNU09GSEL2	9.000	0,75	
14	AMBUL. INFANTO - JUVENIL	ADMINISTRAÇÃO PAVTO. TÉRREO	CONSULTÓRIO CLÍNICO			VRF	LG	EVAP. ARNU09GSEL2	9.000	0,75	
15	AMBUL. INFANTO - JUVENIL	ADMINISTRAÇÃO PAVTO. TÉRREO	CONSULTÓRIO PSQUIATRIA			VRF	LG	EVAP. ARNU09GSEL2	9.000	0,75	
16	AMBUL. INFANTO - JUVENIL	ADMINISTRAÇÃO PAVTO. TÉRREO	CONSULTÓRIO			VRF	LG	EVAP. ARNU09GSEL2	9.000	0,75	
17	AMBUL. INFANTO - JUVENIL	ADMINISTRAÇÃO PAVTO. TÉRREO	CONSULTÓRIO CLÍNICO			VRF	LG	EVAP. ARNU09GSEL2	9.000	0,75	
18	AMBUL. INFANTO - JUVENIL	ADMINIST. PAVTO. TÉRREO	AMBULATÓRIO ADULTO - ENTRADA DE AMBULÂNCIAS				LG	COND. VRF ARUV360LM3 344.000 BTU/H		0,00	
18	<<< TOTAL DE EQUIPTOS.	<<< AMBULATÓRIO INFANTO - JUVENIL (TOTALS) >>>					213.900	CAPACIDADE TOTAL (T.R.) >>>	17,83		
35	<<< TOTAL DE EQUIPTOS.	<<< TOTAIS GERAIS DOS AMBULATÓRIOS >>>					427.800	CAPACIDADE TOTAL (T.R.) >>	35,65		
ÁREA / NÚCLEO: SETOR "A" - ADMINISTRAÇÃO											
ITEM	ÁREA/ NÚCLEO	LOCALIZAÇÃO ESPECÍFICA			DESCRIÇÃO			MARCA	MODELO	CAPAC. (BTU/H)	CAPAC. (T.R.)
		PRÉDIO	NOME DA SALA	CASSETE	PISO - TETO	HI WALL					
1	ADMINISTRAÇÃO	ADMINIST. PAVTO. SUPERIOR	SUPEX (SUPERINTENDÊN CIA EXECUTIVA)			VRF	LG	EVAP. ARNU07GSEL2	7.500	0,63	
2	ADMINISTRAÇÃO	ADMINIST. PAVTO. SUPERIOR	SUPEX (SUPERINTENDÊN CIA EXECUTIVA)			VRF	LG	EVAP. ARNU15GSEL2	15.400	1,28	
3	ADMINISTRAÇÃO	ADMINIST. PAVTO. SUPERIOR	DIRETORIA GERAL			VRF	LG	EVAP. ARNU12GSEL2	12.300	1,03	
4	ADMINISTRAÇÃO	ADMINIST. PAVTO. SUPERIOR	SECRETARIA GERAL E ASSESSORIAS			VRF	LG	EVAP. ARNU18GSS12	19.100	1,59	

5	ADMINISTRAÇÃO	ADMINIST. PAVTO. SUPERIOR	DIRETORIA ADMINIST./FINANCEIRA		VRF	LG	EVAP. ARNU12GSEL2	12.300	1,03
6	ADMINISTRAÇÃO	ADMINIST. PAVTO. SUPERIOR	SUPERVISÃO DE R.H.		VRF	LG	EVAP. ARNU12GSEL2	12.300	1,03
7	ADMINISTRAÇÃO	ADMINIST. PAVTO. SUPERIOR	SAH (SUPERVISÃO ADMINIST./FINANCEIRA)		VRF	LG	EVAP. ARNU12GSEL2	12.300	1,03
8	ADMINISTRAÇÃO	ADMINIST. PAVTO. SUPERIOR	SUCOMP (SUPERVIS. DE COMPRAS E LOGÍSTICA)		VRF	LG	EVAP. ARNU12GSEL2	12.300	1,03
9	ADMINISTRAÇÃO	ADMINIST. PAVTO. SUPERIOR	INFORMÁTICA (T.I.)		VRF	LG	EVAP. ARNU12GSEL2	12.300	1,03
10	ADMINISTRAÇÃO	ADMINIST. PAVTO. SUPERIOR	SALA DE REUNIÕES		VRF	LG	EVAP. ARNU12GSEL2	12.300	1,03
11	ADMINISTRAÇÃO	ADMINIST. PAVTO. SUPERIOR	RECEPÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		VRF	LG	EVAP. ARNU15GTRC2	15.400	1,28
12	ADMINISTRAÇÃO	ADMINIST. PAVTO. SUPERIOR	RECEPÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		VRF	LG	EVAP. ARNU15GTRC2	15.400	1,28
13	ADMINISTRAÇÃO	ADMINIST. PAVTO. SUPERIOR	AMBUL. INFANTO-JUVENIL - ENTRADA DE AMBULÂNCIAS			LG	COND. VRF ARUV180LM3 172.000 BTU/H		0,00
13	EQUIP.TOS.	<<< TOTAL DE EQUIP.TOS.	<<< ADMINISTRAÇÃO - PAVIMENTO SUPERIOR (TOTAL) >>>			158.900	CAPACIDADE TOTAL (T.R.) >>>		13,24
	ITEM	ÁREA/ NÚCLEO	LOCALIZAÇÃO ESPECÍFICA	CASSETE	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	CAPAC. (BTU/H)	CAPAC. (T.R.)
			PRÉDIO		PISO - TETO				
					HI WALL				
1	ADMINISTRAÇÃO		ADMINIST. PAVTO. TÉRREO			LG	EVAP. ARNU12GTRC2	12.300	1,03
2	ADMINISTRAÇÃO		ADMINIST. PAVTO. TÉRREO			LG	EVAP. ARNU12GTRC2	12.300	1,03
3	ADMINISTRAÇÃO		ADMINIST. PAVTO. TÉRREO			LG	EVAP. ARNU12GTRC2	12.300	1,03
4	ADMINISTRAÇÃO		ADMINIST. PAVTO. TÉRREO			LG	EVAP. ARNU09GSEL2	9.000	0,75
5	ADMINISTRAÇÃO		ADMINIST. PAVTO. TÉRREO			LG	EVAP. ARNU07GSEL2	7.500	0,63
6	ADMINISTRAÇÃO		ADMINIST. PAVTO. TÉRREO			LG	EVAP. ARNU12GTRC2	12.300	1,03
7	ADMINISTRAÇÃO		ADMINIST. PAVTO. TÉRREO			LG	EVAP. ARNU12GTRC2	12.300	1,03

8	ADMINISTRAÇÃO	ADMINIST. PAVTO. TÉRREO	SAGUÃO DE ACESSO À PRAÇA DE CONVIVÊNCIA	VRF				LG	EVAP. ARNU12GTRC2	12.300	1,03
9	ADMINISTRAÇÃO	ADMINIST. PAVTO. TÉRREO	SAGUÃO DE ACESSO À PRAÇA DE CONVIVÊNCIA	VRF				LG	EVAP. ARNU12GTRC2	12.300	1,03
10	ADMINISTRAÇÃO	ADMINIST. PAVTO. TÉRREO	C.M.E. / FARMÁCIA					LG	EVAP. ARNU18GSS12	19.100	1,59
11	ADMINISTRAÇÃO	ADMINIST. PAVTO. TÉRREO	C.M.E. / FARMÁCIA						AS18UWBUXXAZ	18.000	1,50
12	ADMINISTRAÇÃO	ADMINIST. PAVTO. TÉRREO	C.M.E. / FARMÁCIA						COND. NORMAL 18.000 BTU/H		0,00
13	ADMINISTRAÇÃO	ADMINIST. PAVTO. TÉRREO	AMBULATÓRIO ADULTO - ENTRADA DE AMBULÂNCIAS					LG	COND. VRF ARUV200LM3 191.100 BTU/H		0,00
13	<<< TOTAL DE EQUIPTOS.	<<< ADMINISTRAÇÃO PAVIMENTO TÉRREO (TOTAL) >>>						139.700	CAPACIDADE TOTAL (T.R.) >>>		11,64
26	<<< TOTAL DE EQUIPTOS.	<<< TOTAIS GERAIS DO SETOR "A" - ADMINISTRAÇÃO >>>						298.600	CAPACIDADE TOTAL (T.R.) >>>		24,88
ÁREA / NÚCLEO: SETOR "B" - NÚCLEO ADULTO											
ITEM	ÁREA/ NÚCLEO	LOCALIZAÇÃO ESPECÍFICA		CASSETE	DESCRIÇÃO		MARCA	MODELO	CAPAC. (BTU/H)	CAPAC. (T.R.)	
		PRÉDIO	NOME DA SALA		PISO - TETO	HI WALL					
1	B - NÚCLEO ADULTO	DESINTOXICAÇÃO - 01	SALA DE ESTAR / RECEPÇÃO			NORMAL	CARRIER	EVAP. 42XQM030C5	30.000	2,50	
2	B - NÚCLEO ADULTO	DESINTOXICAÇÃO - 01	SALA DE ESTAR / RECEPÇÃO				CARRIER	COND. NORMAL 38KCA030515MC 30.000 BTU/H		0,00	
3	B - NÚCLEO ADULTO	DESINTOXICAÇÃO - 01	QUARTO - 01				LG	EVAP. ARNU07GSEL2	7.500	0,63	
4	B - NÚCLEO ADULTO	DESINTOXICAÇÃO - 01	QUARTO - 02				LG	EVAP. ARNU09GSEL2	9.600	0,80	
5	B - NÚCLEO ADULTO	DESINTOXICAÇÃO - 01	QUARTO - 03				LG	EVAP. ARNU07GSEL2	7.500	0,63	
6	B - NÚCLEO ADULTO	DESINTOXICAÇÃO - 01	QUARTO - 04				LG	EVAP. ARNU07GSEL2	7.500	0,63	

7	B - NÚCLEO ADULTO	DESINTOXICAÇÃO - 01	REPOUSO MASCULINO			VRF	LG	EVAP. ARNU07GSEI2	7.500	0,63
8	B - NÚCLEO ADULTO	DESINTOXICAÇÃO - 01	REPOUSO FEMININO			VRF	LG	EVAP. ARNU07GSEI3	7.500	0,63
9	B - NÚCLEO ADULTO	DESINTOXICAÇÃO - 01					LG	COND. VRF ARUV050G52A 47.800 BTU/H		0,00
10	B - NÚCLEO ADULTO	U.T.R.-01	QUARTO - 01			NORMAL	CARRIER	EVAP. 42LUCC09515LC	9.000	0,75
11	B - NÚCLEO ADULTO	U.T.R.-01	QUARTO - 01				CARRIER	COND. NORMAL 38KCH009515MC 9.000 BTU/H		0,00
12	B - NÚCLEO ADULTO	U.T.R.-01	QUARTO - 02			NORMAL	CARRIER	EVAP. 42LUCC09515LC	9.000	0,75
13	B - NÚCLEO ADULTO	U.T.R.-01	QUARTO - 02				CARRIER	COND. NORMAL 38KCH009515MC 9.000 BTU/H		0,00
14	B - NÚCLEO ADULTO	U.T.R.-01	QUARTO - 03			NORMAL	CARRIER	EVAP. 42LUCC09515LC	9.000	0,75
15	B - NÚCLEO ADULTO	U.T.R.-01	QUARTO - 03				CARRIER	COND. NORMAL 38KCH009515MC 9.000 BTU/H		0,00
16	B - NÚCLEO ADULTO	U.T.R.-01	QUARTO - 04			NORMAL	CARRIER	EVAP. 42LUCC12515LC	12.000	1,00
17	B - NÚCLEO ADULTO	U.T.R.-01	QUARTO - 04				CARRIER	COND. NORMAL 38KCH012515MC 12.000 BTU/H		0,00
18	B - NÚCLEO ADULTO	U.T.R.-02	QUARTO - 01			NORMAL	CARRIER	EVAP. 42LUCC09515LC	9.000	0,75
19	B - NÚCLEO ADULTO	U.T.R.-02	QUARTO - 01				CARRIER	COND. NORMAL 38KCH009515MC 9.000 BTU/H		0,00
20	B - NÚCLEO ADULTO	U.T.R.-02	QUARTO - 02			NORMAL	CARRIER	EVAP. 42LUCC09515LC	9.000	0,75
21	B - NÚCLEO ADULTO	U.T.R.-02	QUARTO - 02				CARRIER	COND. NORMAL 38KCH009515MC 9.000 BTU/H		0,00
22	B - NÚCLEO ADULTO	U.T.R.-02	QUARTO - 03			NORMAL	CARRIER	EVAP. 42LUCC09515LC	9.000	0,75

23	B - NÚCLEO ADULTO	U.T.R.-02	QUARTO - 03						CARRIER	COND. NORMAL 38KCH009515MC 9.000 BTU/H		0,00
24	B - NÚCLEO ADULTO	U.T.R.-02	QUARTO - 04						CARRIER	EVAP. 42LUCC12515LC	12.000	1,00
25	B - NÚCLEO ADULTO	U.T.R.-02	QUARTO - 04						CARRIER	COND. NORMAL 38KCH012515MC 12.000 BTU/H		0,00
26	B - NÚCLEO ADULTO	U.T.R.-03	QUARTO - 01						CARRIER	EVAP. 42LUCC09515LC	9.000	0,75
27	B - NÚCLEO ADULTO	U.T.R.-03	QUARTO - 01						CARRIER	COND. NORMAL 38KCH009515MC 9.000 BTU/H		0,00
28	B - NÚCLEO ADULTO	U.T.R.-03	QUARTO - 02						CARRIER	EVAP. 42LUCC09515LC	9.000	0,75
29	B - NÚCLEO ADULTO	U.T.R.-03	QUARTO - 02						CARRIER	COND. 9.000 BTU/H 38KCH009515MC		0,00
30	B - NÚCLEO ADULTO	U.T.R.-03	QUARTO - 03						CARRIER	EVAP. 42LUCC09515LC	9.000	0,75
31	B - NÚCLEO ADULTO	U.T.R.-03	QUARTO - 03						CARRIER	COND. NORMAL 38KCH009515MC 9.000 BTU/H		0,00
32	B - NÚCLEO ADULTO	U.T.R.-03	QUARTO - 04						CARRIER	EVAP. 42LUCC12515LC	12.000	1,00
33	B - NÚCLEO ADULTO	U.T.R.-03	QUARTO - 04						CARRIER	COND. NORMAL 38KCH012515MC 12.000 BTU/H		0,00
34	B - NÚCLEO ADULTO	BLOCO DE TERAPIAS	ATELIER						CARRIER	EVAP. 42LUCC018515LC	18.000	1,50
35	B - NÚCLEO ADULTO	BLOCO DE TERAPIAS	ATELIER						CARRIER	COND. NORMAL 38KCH018515MC 18.000 BTU/H		0,00
36	B - NÚCLEO ADULTO	BLOCO DE TERAPIAS	SALA PARA DANÇA						CARRIER	EVAP. 42LUCC022515LC	22.000	1,83
37	B - NÚCLEO ADULTO	BLOCO DE TERAPIAS	SALA PARA DANÇA						CARRIER	COND. NORMAL 38KCH022515MC 22.000 BTU/H		0,00
38	B - NÚCLEO ADULTO	BLOCO DE TERAPIAS	OFICINA TERAPÊUTICA - 01						CARRIER	EVAP. 42XQM036C5	36.000	3,00

39	B - NÚCLEO ADULTO	BLOCO DE TERAPIAS	OFICINA TERAPÉUTICA - 01				CARRIER	COND. NORMAL 38KCH036515MC 36.000 BTU/H		0,00
40	B - NÚCLEO ADULTO	BLOCO DE TERAPIAS	OFICINA TERAPÉUTICA - 02	NORMAL			CARRIER	EVAP. 42XQM036C5	36.000	3,00
41	B - NÚCLEO ADULTO	BLOCO DE TERAPIAS	OFICINA TERAPÉUTICA - 02				CARRIER	COND. NORMAL 38KCH036515MC 36.000 BTU/H		0,00
42	B - NÚCLEO ADULTO	BLOCO DE TERAPIAS	SALA MULTIFUNDO				CARRIER	EVAP. 42LUCC012515LC	12.000	1,00
43	B - NÚCLEO ADULTO	BLOCO DE TERAPIAS	SALA MULTIFUNDO				CARRIER	COND. NORMAL 38KCH012515MC 12.000 BTU/H		0,00
44	B - NÚCLEO ADULTO	BLOCO DE TERAPIAS	TERAPIA PELA MÚSICA-01			NORMAL	CARRIER	EVAP. 42LUCC012515LC	12.000	1,00
45	B - NÚCLEO ADULTO	BLOCO DE TERAPIAS	TERAPIA PELA MÚSICA-01				CARRIER	COND. NORMAL 38KCH012515MC 12.000 BTU/H		0,00
46	B - NÚCLEO ADULTO	BLOCO DE TERAPIAS	TERAPIA PELA MÚSICA-02			NORMAL	CARRIER	EVAP. 42LUCC012515LC	12.000	1,00
47	B - NÚCLEO ADULTO	BLOCO DE TERAPIAS	TERAPIA PELA MÚSICA-02				CARRIER	COND. NORMAL 38KCH012515MC 12.000 BTU/H		0,00
48	B - NÚCLEO ADULTO	BLOCO DE TERAPIAS	TERAPIA INDIVIDUAL-01				LG	EVAP. ARNU09GSEL2	9.000	0,75
49	B - NÚCLEO ADULTO	BLOCO DE TERAPIAS	TERAPIA INDIVIDUAL - 02				LG	EVAP. ARNU09GSEL2	9.000	0,75
50	B - NÚCLEO ADULTO	BLOCO DE TERAPIAS	TERAPIA INDIVIDUAL-03				LG	EVAP. ARNU09GSEL2	9.000	0,75
51	B - NÚCLEO ADULTO	BLOCO DE TERAPIAS	TERAPIA INDIVIDUAL - 04				LG	EVAP. ARNU09GSEL2	9.000	0,75
52	B - NÚCLEO ADULTO	BLOCO DE TERAPIAS	TERAPIA INDIVIDUAL-05				LG	EVAP. ARNU09GSEL2	9.000	0,75
53	B - NÚCLEO ADULTO	BLOCO DE TERAPIAS	TERAPIA INDIVIDUAL-06				LG	EVAP. ARNU09GSEL2	9.000	0,75
54	B - NÚCLEO ADULTO	BLOCO DE TERAPIAS	BIBLIOTECA			VRF	LG	EVAP. ARNU15GSEL2	15.000	1,25
55	B - NÚCLEO ADULTO	BLOCO DE TERAPIAS					LG	COND. VRF ARUN80LM3 76.400 BTU/H		0,00

56	B - NÚCLEO ADULTO	BLOCO DE TERAPIAS	POSTO DE CONTROLE (VIGILÂNCIA)			VRF	LG	EVAP. ARNU07GSEI2	7.000	0,58
57	B - NÚCLEO ADULTO	BLOCO DE TERAPIAS	REPOUSO MASCULINO			VRF	LG	EVAP. ARNU09GSEI2	9.000	0,75
58	B - NÚCLEO ADULTO	BLOCO DE TERAPIAS	REPOUSO FEMININO			VRF	LG	EVAP. ARNU09GSEI2	9.000	0,75
59	B - NÚCLEO ADULTO	BLOCO DE TERAPIAS	SALA DE PREPARO DE MEDICAMENTOS			VRF	LG	EVAP. ARNU07GSEI2	7.000	0,58
60	B - NÚCLEO ADULTO	BLOCO DE TERAPIAS					LG	COND. VRF ARUV50G52A 47.800 BTU/H		0,00
61	B - NÚCLEO ADULTO	BLOCO DE TERAPIAS	SALA DE CURATIVOS			NORMAL	MIDEA	38KCN12M5	12.000	1,00
62	B - NÚCLEO ADULTO	BLOCO DE TERAPIAS	SALA DE CURATIVOS				MIDEA	COND. NORMAL 12.000 BTU/H		0,00
										0,00
62	<<< TOTAL DE EQUIPTOS.	<< TOTAIS GERAIS DO SETOR "B" - NÚCLEO ADULTO >>	CAPACIDADE TOTAL (BTU/H) >>>	455.100	CAPACIDADE TOTAL (T.R.) >>>	37,93				

ÁREA / NÚCLEO: SETOR "C" - NÚCLEO ADOLESCENTE

ITEM	ÁREA/ NÚCLEO	LOCALIZAÇÃO ESPECÍFICA		CASSETE	DESCRIÇÃO			MARCA	MODELO	CAPAC. (BTU/H)	CAPAC. (T.R.)
		PRÉDIO	NOME DA SALA		PISO - TETO	HI WALL					
1	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	DESINTOXICAÇÃO - 02	SALA DE ESTAR / RECEPÇÃO			NORMAL	CARRIER	EVAP. 42XQM030C5	30.000	2,50	
2	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	DESINTOXICAÇÃO - 02	SALA DE ESTAR / RECEPÇÃO				CARRIER	COND. NORMAL 38KCA030515MC 30.000 BTU/H		0,00	
3	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	DESINTOXICAÇÃO - 02	QUARTO - 01				LG	EVAP. ARNU07GSEI2	7.500	0,63	
4	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	DESINTOXICAÇÃO - 02	QUARTO - 02				LG	EVAP. ARNU09GSEI2	9.600	0,80	
5	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	DESINTOXICAÇÃO - 02	QUARTO - 03				LG	EVAP. ARNU07GSEI2	7.500	0,63	
6	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	DESINTOXICAÇÃO - 02	QUARTO - 04				LG	EVAP. ARNU07GSEI2	7.500	0,63	

7	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	DESINTOXICAÇÃO - 02	REPOUSO MASCULINO			VRF	LG	EVAP. ARNU07GSEL2	7.500	0,63
8	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	DESINTOXICAÇÃO - 02	REPOUSO FEMININO			VRF	LG	EVAP. ARNU07GSEL3	7.500	0,63
9	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	DESINTOXICAÇÃO - 02					LG	COND. VRF ARUV050GSS2A 47.800 BTU/H		0,00
10	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	U.T.R.-04	QUARTO - 01			NORMAL	CARRIER	EVAP. 42LUC09515LC	9.000	0,75
11	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	U.T.R.-04	QUARTO - 01				CARRIER	COND. NORMAL 38KCH009515MC 9.000 BTU/H		0,00
12	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	U.T.R.-04	QUARTO - 02			NORMAL	CARRIER	EVAP. 42LUC09515LC	9.000	0,75
13	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	U.T.R.-04	QUARTO - 02				CARRIER	COND. NORMAL 38KCH009515MC 9.000 BTU/H		0,00
14	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	U.T.R.-04	QUARTO - 03			NORMAL	CARRIER	EVAP. 42LUC09515LC	9.000	0,75
15	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	U.T.R.-04	QUARTO - 03				CARRIER	COND. NORMAL 38KCH009515MC 9.000 BTU/H		0,00
16	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	U.T.R.-04	QUARTO - 04			NORMAL	CARRIER	EVAP. 42LUC09515LC	12.000	1,00
17	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	U.T.R.-04	QUARTO - 04				CARRIER	COND. NORMAL 38KCH012515MC 12.000 BTU/H		0,00
18	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	U.T.R.-05	QUARTO - 01			NORMAL	CARRIER	EVAP. 42LUC09515LC	9.000	0,75
19	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	U.T.R.-05	QUARTO - 01				CARRIER	COND. NORMAL 38KCH009515MC 9.000 BTU/H		0,00
20	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	U.T.R.-05	QUARTO - 02			NORMAL	CARRIER	EVAP. 42LUC09515LC	9.000	0,75
21	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	U.T.R.-05	QUARTO - 02				CARRIER	COND. NORMAL 38KCH009515MC 9.000 BTU/H		0,00
22	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	U.T.R.-05	QUARTO - 03			NORMAL	CARRIER	EVAP. 42LUC09515LC	9.000	0,75

23	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	U.T.R.-05	QUARTO - 03						CARRIER	COND. NORMAL 38KCH009515MC 9.000 BTU/H		0,00
24	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	U.T.R.-05	QUARTO - 04			NORMAL			CARRIER	EVAP. 42LUCC12515LC	12.000	1,00
25	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	U.T.R.-05	QUARTO - 04						CARRIER	COND. NORMAL 38KCH012515MC 12.000 BTU/H		0,00
26	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	U.T.R.-06	QUARTO - 01			NORMAL			CARRIER	EVAP. 42LUCC09515LC	9.000	0,75
27	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	U.T.R.-06	QUARTO - 01						CARRIER	COND. NORMAL 38KCH009515MC 9.000 BTU/H		0,00
28	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	U.T.R.-06	QUARTO - 02			NORMAL			CARRIER	EVAP. 42LUCC09515LC	9.000	0,75
29	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	U.T.R.-06	QUARTO - 02						CARRIER	COND. 9.000 BTU/H 38KCH009515MC		0,00
30	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	U.T.R.-06	QUARTO - 03			NORMAL			CARRIER	EVAP. 42LUCC09515LC	9.000	0,75
31	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	U.T.R.-06	QUARTO - 03						CARRIER	COND. NORMAL 38KCH009515MC 9.000 BTU/H		0,00
32	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	U.T.R.-06	QUARTO - 04			NORMAL			CARRIER	EVAP. 42LUCC12515LC	12.000	1,00
33	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	U.T.R.-06	QUARTO - 04						CARRIER	COND. NORMAL 38KCH012515MC 12.000 BTU/H		0,00
34	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	BLOCO DE TERAPIAS	ATELIER			NORMAL			CARRIER	EVAP. 42LUCC018515LC	18.000	1,50
35	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	BLOCO DE TERAPIAS	ATELIER						CARRIER	COND. NORMAL 38KCH018515MC 18.000 BTU/H		0,00
36	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	BLOCO DE TERAPIAS	SALA PARA DANÇA			NORMAL			CARRIER	EVAP. 42LUCC022515LC	22.000	1,83
37	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	BLOCO DE TERAPIAS	SALA PARA DANÇA						CARRIER	COND. NORMAL 38KCH022515MC 22.000 BTU/H		0,00
38	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	BLOCO DE TERAPIAS	OFICINA TERAPÊUTICA - 01			NORMAL			CARRIER	EVAP. 42XQM036CS	36.000	3,00

39	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	BLOCO DE TERAPIAS	OFICINA TERAPÉUTICA - 01					CARRIER	COND. NORMAL 38KCH036515MC 36.000 BTU/H		0,00
40	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	BLOCO DE TERAPIAS	OFICINA TERAPÉUTICA - 02		NORMAL			CARRIER	EVAP. 42XQM036C5	36.000	3,00
41	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	BLOCO DE TERAPIAS	OFICINA TERAPÉUTICA - 02					CARRIER	COND. NORMAL 38KCH036515MC 36.000 BTU/H		0,00
42	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	BLOCO DE TERAPIAS	SALA MULTIFUNDO			NORMAL		CARRIER	EVAP. 42LUCC012515LC	12.000	1,00
43	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	BLOCO DE TERAPIAS	SALA MULTIFUNDO					CARRIER	COND. NORMAL 38KCH012515MC 12.000 BTU/H		0,00
44	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	BLOCO DE TERAPIAS	TERAPIA PELA MÚSICA-01			NORMAL		CARRIER	EVAP. 42LUCC012515LC	12.000	1,00
45	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	BLOCO DE TERAPIAS	TERAPIA PELA MÚSICA-01					CARRIER	COND. NORMAL 38KCH012515MC 12.000 BTU/H		0,00
46	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	BLOCO DE TERAPIAS	TERAPIA PELA MÚSICA-02			NORMAL		CARRIER	EVAP. 42LUCC012515LC	12.000	1,00
47	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	BLOCO DE TERAPIAS	TERAPIA PELA MÚSICA-02					CARRIER	COND. NORMAL 38KCH012515MC 12.000 BTU/H		0,00
48	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	BLOCO DE TERAPIAS	TERAPIA INDIVIDUAL-01			VRF		LG	EVAP. ARNU09GSEL2	9.000	0,75
49	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	BLOCO DE TERAPIAS	TERAPIA INDIVIDUAL - 02			VRF		LG	EVAP. ARNU09GSEL2	9.000	0,75
50	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	BLOCO DE TERAPIAS	TERAPIA INDIVIDUAL-03			VRF		LG	EVAP. ARNU09GSEL2	9.000	0,75
51	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	BLOCO DE TERAPIAS	TERAPIA INDIVIDUAL - 04			VRF		LG	EVAP. ARNU09GSEL2	9.000	0,75
52	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	BLOCO DE TERAPIAS	TERAPIA INDIVIDUAL-05			VRF		LG	EVAP. ARNU09GSEL2	9.000	0,75
53	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	BLOCO DE TERAPIAS	TERAPIA INDIVIDUAL-06			VRF		LG	EVAP. ARNU09GSEL2	9.000	0,75
54	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	BLOCO DE TERAPIAS	BIBLIOTECA			VRF		LG	EVAP. ARNU15GSEL2	15.000	1,25
55	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	BLOCO DE TERAPIAS						LG	COND. VRF ARUN100LM3 95.900 BTU/H		0,00

56	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	BLOCO DE TERAPIAS	POSTO DE CONTROLE (VIGILÂNCIA)			VRF	LG	EVAP. ARNU07GSE12	7.000	0,58
57	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	BLOCO DE TERAPIAS	REPOUSO MASCULINO			VRF	LG	EVAP. ARNU09GSE12	9.000	0,75
58	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	BLOCO DE TERAPIAS	REPOUSO FEMININO			VRF	LG	EVAP. ARNU09GSE12	9.000	0,75
59	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	BLOCO DE TERAPIAS	SALA DE PREPARO DE MEDICAMENTOS			VRF	LG	EVAP. ARNU07GSE12	7.000	0,58
60	C - NÚCLEO ADOLESCENTE	BLOCO DE TERAPIAS					LG	COND. VRF ARUV50GS2A		0,00
60	<<< TOTAL DE EQUIPTOS.	<< TOTAIS GERAB DO SETOR "C" - NÚCLEO ADOLESCENTE >>	CAPACIDADE TOTAL (BTU/H) >>>	443.100	CAPACIDADE TOTAL (T.R.) >>>	36,93				

ÁREA / NÚCLEO: SETOR "D" - NÚCLEO INFANTIL

ITEM	ÁREA/ NÚCLEO	LOCALIZAÇÃO ESPECÍFICA			DESCRIÇÃO		MARCA	MODELO	CAPAC. (BTU/H)	CAPAC. (T.R.)
		PRÉDIO	NOME DA SALA	CASSETE	PISO - TETO	HI WALL				
1	D - NÚCLEO INFANTIL	U.T.R.-01	QUARTO - 01			VRF	LG	EVAP. ARNU12GSE12	12.100	1,01
2	D - NÚCLEO INFANTIL	U.T.R.-01	QUARTO - 02			VRF	LG	EVAP. ARNU12GSE12	12.100	1,01
3	D - NÚCLEO INFANTIL	U.T.R.-01	QUARTO - 03			VRF	LG	EVAP. ARNU09GSE12	9.000	0,75
4	D - NÚCLEO INFANTIL	U.T.R.-01	QUARTO - 04			VRF	LG	EVAP. ARNU09GSE12	9.000	0,75
5	D - NÚCLEO INFANTIL	U.T.R.-01					LG	COND. VRF ARUV50GS2A 47.800 BTU/H		0,00
6	D - NÚCLEO INFANTIL	U.T.R.-02	QUARTO - 01			VRF	LG	EVAP. ARNU12GSE12	12.100	1,01
7	D - NÚCLEO INFANTIL	U.T.R.-02	QUARTO - 02			VRF	LG	EVAP. ARNU12GSE12	12.100	1,01
8	D - NÚCLEO INFANTIL	U.T.R.-02	QUARTO - 03			VRF	LG	EVAP. ARNU09GSE12	9.000	0,75
9	D - NÚCLEO INFANTIL	U.T.R.-02	QUARTO - 04			VRF	LG	EVAP. ARNU09GSE12	9.000	0,75

26	D - NÚCLEO INFANTIL	BLOCO DE TERAPIAS	SALA DE PREPARO DE MEDICAMENTOS						CARRIER	COND. NORMAL 38KCH007515MC 7.000 BTU/H	7.000	0,00
27	D - NÚCLEO INFANTIL	BLOCO DE TERAPIAS	REPOUSO DE FUNCIONÁRIOS MASCULINO						CARRIER	COND. NORMAL EVAP. 42LUC007515LC	7.000	0,58
28	D - NÚCLEO INFANTIL	BLOCO DE TERAPIAS	REPOUSO DE FUNCIONÁRIOS MASCULINO						CARRIER	COND. NORMAL 38KCH007515MC 7.000 BTU/H		0,00
29	D - NÚCLEO INFANTIL	BLOCO DE TERAPIAS	REPOUSO DE FUNCIONÁRIOS FEMININO						CARRIER	EVAP. 42LUC007515LC	7.000	0,58
30	D - NÚCLEO INFANTIL	BLOCO DE TERAPIAS	REPOUSO DE FUNCIONÁRIOS FEMININO						CARRIER	COND. NORMAL 38KCH007515MC 7.000 BTU/H		0,00
31	D - NÚCLEO INFANTIL	BLOCO DE TERAPIAS	POSTO DE CONTROLE (VIGILÂNCIA)						CARRIER	EVAP. 42LUC007515LC	7.000	0,58
32	D - NÚCLEO INFANTIL	BLOCO DE TERAPIAS	POSTO DE CONTROLE (VIGILÂNCIA)						CARRIER	COND. NORMAL 38KCH007515MC 7.000 BTU/H		0,00
32	<<< TOTAL DE EQUIPTOS.	<<< TOTALS GERAIS DO SETOR "D" - NÚCLEO INFANTIL >>>							215.400	CAPACIDADE TOTAL (BTU/H) >>>		17,95

ÁREA / NÚCLEO: SETOR "E" - NÚCLEO DE APOIO

ITEM	ÁREA/ NÚCLEO	LOCALIZAÇÃO ESPECÍFICA		CASSETE	DESCRIÇÃO			MARCA	MODELO	CAPAC. (BTU/H)	CAPAC. (T.R.)
		PRÉDIO	NOME DA SALA		PISO - TETO	HI WALL					
1	E - NÚCLEO DE APOIO	REFEITÓRIO (U.A.N.)	SALA DA NUTRICIONISTA					MIDEA	EVAP. 42MDC412M5	12.000	1,00
2	D - NÚCLEO INFANTIL	U.T.R.-07	QUARTO - 02					MIDEA	COND. NORMAL MIDEA 12.000 BTU/H		0,00
2	<<< TOTAL DE EQUIPTOS.	<<< TOTALS GERAIS DO SETOR "E" - NÚCLEO DE APOIO >>>						12.000	CAPACIDADE TOTAL (T.R.) >>>		1,00

RESUMO GERAL DE QUANTITATIVO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO

35	<<<< TOTAL DE EQUIPTOS.	<<<< TOTAIS GERAIS DOS AMBULATORIOS >>>>	CAPACIDADE TOTAL (BTU/H) >>>	427.800	CAPACIDADE TOTAL (T.R.) >>	35,65
26	<<<< TOTAL DE EQUIPTOS.	<<<< TOTAIS GERAIS DO SETOR "A" - ADMINISTRAÇÃO >>>>	CAPACIDADE TOTAL (BTU/H) >>>	298.600	CAPACIDADE TOTAL (T.R.) >>>	24,88
62	<<<< TOTAL DE EQUIPTOS.	<<<< TOTAIS GERAIS DO SETOR "B" - NUCLEO ADULTO >>>>	CAPACIDADE TOTAL (BTU/H) >>>>	455.100	CAPACIDADE TOTAL (T.R.) >>>>	37,93
60	<<<< TOTAL DE EQUIPTOS.	<<<< TOTAIS GERAIS DO SETOR "C" - NUCLEO ADOLESCENTE >>>>	CAPACIDADE TOTAL (BTU/H) >>>>	443.100	CAPACIDADE TOTAL (T.R.) >>>>	36,93
32	<<<< TOTAL DE EQUIPTOS.	<<<< TOTAIS GERAIS DO SETOR "D" - NUCLEO INFANTIL >>>>	CAPACIDADE TOTAL (BTU/H) >>>>	215.400	CAPACIDADE TOTAL (T.R.) >>>>	17,95
2	<<<< TOTAL DE EQUIPTOS.	<<<< TOTAIS GERAIS DO SETOR "E" - NUCLEO DE APOIO >>>>	CAPACIDADE TOTAL (BTU/H) >>>>	12.000	CAPACIDADE TOTAL (T.R.) >>>>	1,00
217	<<<< TOTAL DE EQUIPTOS.	<<<< ANEXO I-4 - EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - TOTAIS GERAIS >>>>	CAPACIDADE TOTAL (BTU/H) >>>>	1.852.000	CAPACIDADE TOTAL (T.R.) >>>>	154,33